

AFTALEBLANKET – UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE

Inden arbejdet påbegyndes, skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af bygningsejeren, det udførende firma eller den udførende person samt brandvagten.

Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtbrænding. Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende.

Aftaleblanketten/DBI vejledning 10 henvender sig til byggeriets parter, fx tømrere, tagdækkere, VVS- og smedebranchen m.fl. og værkstedsarbejde, fx autoværksteder, sprøjteværksteder m.fl., hvor der kan forekomme brandfarlige situationer.

Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3, udgivet af DBI.

Reglerne på bagsiden skal iagttages inden arbejdet påbegyndes.

ARBEJDSSTEDET:

Navn/Virksomhed:	
Adresse:	
Ansvarlig person:	

ARBEJDSOPGAVE:

Arbejdssted i eller på bygningen:	
Beskrivelse af arbejdsopgaven:	

UDFØRENDE FIRMA:

Firmanavn:	
Ansvarlig person:	
Udførende person(er):	

ARBEJDSPERIODE:

Startdato:	Slutdato:
I tidsintervallet fra kl.:	til kl.:

BRANDVAGT:

Navn:	Firma:
Nødopkald fra tlf.:	Brandtryk findes i lokale:
Brandvagt afsluttes kl.:	(min. 60 minutter efter varmt arbejdes afslutning)
Brandrundering foretages med et interval på:	min. og afsluttes kl.:

ERKLÆRING

Det erklæres hermed, at reglerne på bagsiden af denne aftaleblanket overholdes, og at relevante foranstaltninger gennemføres. Der henvises til DBI vejledning 10 del 1, del 2 og del 3.

Dato: _____

Bygningsejer _____

Udførende firma _____

Brandvagt _____

REGLER FOR UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE

BYGNINGSEJER

Før arbejdet

- Undersøge, om det er en fredet bygning, hvor specielle forhold og aftaler er gældende.
- Undersøge, om der er specielle forsikringsvilkår i forbindelse med varmt arbejde.
- Udpege brandvagt ved varmt arbejde, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og mindst 1 time efter endt varmt arbejde hver dag.
- Frakoble evt. automatiske brandsikringsanlæg. Ved myndighedskrævede anlæg, skal den lokale brandmyndighed give tilladelse til frakoblingen. Ved frakobling i længere tid, bør forsikringsselskabet tillige orienteres.
- Rengør arbejdsstedet for brændbare materialer og støv.
- Flytte brandfarlige materialer og andet inventar mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal forsvarlig og sikker afdækning foretages.
- Tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved gennemføringer og ved andet brændbart materiale.
- Sikre sig, at udførende firma, udførende person og brandvagt kender gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
- Informere udførende firma om særlige risici, bygningskonstruktioner, ventilationsanlæg, oplag mv.
- Informere udførende firma om særlige tekniske installationer, der kan medføre dampudslip ved forkert håndtering.
- Sikre, at alarmering af brandvæsenet kan ske.
- Sikre, at denne aftaleblanket bliver udfyldt og underskrevet samt, at en kopi bliver arkiveret forsvarligt.

Efter arbejdet

- Tilkoble evt. automatisk brandsikringsanlæg efter endt varmt arbejde.

UDFØRENDE FIRMAS / UDFØRENDE PERSONS OPGAVER

Før arbejdet

- Kontrollere, at revner og huller er tætnet / beskyttet.
- Kontrollere om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brændbart materiale.
- Kontrollere, at brandvagt har klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
- Sikre sig, at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret og umiddelbart kan anvendes i tilfælde af brand.
- Underskrive denne aftaleblanket.

Under arbejdet

- Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3 samt specielle krav fra virksomheden.

Efter arbejdet

- Meddele brandvagt om tidspunkt for endt varmt arbejde, hvis arbejdet er underlagt brandvagt.

BRANDVAGTENS OPGAVER, HVIS BRANDVAGT / BRANDRUNDERING ER AFTALT

Før arbejdet

- Være bekendt med gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
- Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort, og at brandbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis.
- Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som fx slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel, som foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
- Sikrer alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet – uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser.
- Underskrive denne aftaleblanket.

Under arbejdet

- Være til stede og holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse og foretage planlagte rundringer.
- Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person.

Efter arbejdet

- Være til stede og holde opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde.
- Udføre mindst 2 rundringer med aftalt interval efter endt varmt arbejde.